



Начальнику  
Отдела по ЧС  
Астраханского района  
Майору гражданской защиты  
Сералиеву А.

Информация  
об исполнении нарушений, выявленных в результате профилактического  
контроля от 19 марта 2024 года № 11

№	Название нарушения	Оценка степени риска	Устранение нарушений
1	Кочегарам пройти обучение по программе технического минимума	Незначительная степень	Устранено, кочегары уволены
2	Привести в соответствие требованиям план эвакуации людей при возникновении пожара	Незначительная степень	Устранено
3	Провести лабораторные испытания состояния огнезащитной обработки	Грубая степень	Устранено
4	В спортивном зале, щитовой обеспечить скрутки в специальных зажимах в щитовой	Грубая степень	Устранено
5	Произвести хранение угля в специально приспособленном для этого помещении или на специальной площадке	Грубая степень	Устранено, запасов угля на территории школы не имеется

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ  
Ақмола облысы Төтенше жағдайлар  
департаменті Астрахан ауданының  
Төтенше жағдайлар бөлімі»  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 479

6	Автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре привести в исправное состояние, заключить договор по обслуживанию автоматической пожарной ситуации	Грубая степень	Устранено
---	---	----------------	-----------

И.о.директора школы:



О.Ритгамер